



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования Тимашевский район.

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 352700, РФ, Краснодарский край, город Тимашевск, ул. Ковалева 163.
- 1.2. Наименование предоставляемой услуги: дошкольное образование.
- 1.3. Сведения об объекте:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования Тимашевский район (МБДОУ д/с № 1).
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 358,2 кв. м., отдельно стоящее здание 2 этажа, 680,4 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6090 кв.м.
- 1.4. Адрес места нахождения организации: 352700, РФ, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ковалева 163.
- пользования объектом - оперативное управление.
- 1.6. Форма собственности – муниципальная.
- 1.7. Административно-территориальная подведомственность - муниципальное образование Тимашевский район.
- 1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ.

- 2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование.
- 2.2. Плановая мощность: 130 воспитанников.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте (10,5 часов пребывания).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – такси.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 0,03 км.

3.2.2. время движения (пешком) – 5 минут.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые (регулируемых, со звуковой сигнализацией, таймером) – нет.

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная визуальная) – нет.

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалидов:		
2	Передвигающихся на креслах-колясках	ДУ
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В

2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевое посещение объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

Указывается: **ДП-В – доступно полностью всем; **ДП-И (К,О,С,Г,У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И (К,О,С,Г,У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	В наличии, необходимо привести в соответствие (срок до 12.2020 года)
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ДЧ-И (К,О,С)
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктаж от 20.05.2020 г. со старшим воспитателем Полуян Н.И.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Старший воспитатель Полуян Н.И.
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ДП-В
6	Предоставление инвалидам по слуху при	ДУ

	необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	ДП-В
8	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДП-В
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ВНД
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	ДУ
11	Иные	

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.


V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки, ответственный	Отметка о выполнении
1	2	3		
1.	Обучение ответственного за работу с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ	1 чел. – 2,0 рублей	Октябрь 2020 Старший воспитатель	
2.	Расширение дверного проема при входе в центральное здание ДОУ	25,0 рублей	Август 2021 Заведующий хозяйством	
3.	Установка пандуса на центральный	45,0	Сентябрь	

	вход ДОУ	рублей	2022 Заведующий ХОЗЯЙСТВОМ	
--	----------	--------	----------------------------------	--

Члены комиссии:

Заместитель начальника управления
Образования администрации муниципального
Образования Тимашевский район

 А.В. Жижина

Ведущий специалист управления образования
администрации муниципального образования
Тимашевский район

 А.Н. Верзунов

Специалист-эксперт управления социальной
защиты населения министерства труда
и социального развития
Краснодарского края в Тимашевском районе

 О.В. Костюкевич

Председатель Тимашевской
районной общественной организации
Краснодарской краевой общероссийской
общественной организации ВОИ

 А.Д. Бурдак